

F140 消防評定品仕様変更

型式 F140 消防法（危）第 20 号評定フレキシブルホースの
40A ～ 65A を仕様変更致します。

■型式・呼称径・性能評定番号

型式 F140 40A ～ 65A

呼称径	最大軸直角変位量							
	50	100	150	200	250	300	350	400
性能評定番号	評 2022-003 号 /F140-65S			評 2022-004 号 /F140-65M			評 2022-005 号 /F140-65L	
40A	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
50A	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
65A	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

■変更点

40A ～ 65A において、ベローズ型式を従来の「HP」から、新開発の「UB」へ変更致します。
この変更に伴い、性能評定番号を新規に取得。図面・強度計算書・性能評定書を刷新致しました

■切替方法

2022 年 9 月 1 日受注分より切替となります。

TECHNOFLEX

