

F140 消防評定品仕様変更

型式 F140 消防法（危）第 20 号評定フレキシブルホースの
80A,100A を仕様変更致します。

■型式・呼称径・性能評定番号

型式 F140 80A,100A

呼称径	最大軸直角変位量							
	50	100	150	200	250	300	350	400
性能評定番号	評 2023-002 号 /F140-100S			評 2023-003 号 /F140-100M			評 2023-004 号 /F140-100L	
80A	700	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100A	700	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600

■変更点

80A,100A において、ベローズ型式を従来の「HP」から、新開発の「UB」へ変更致します。
この変更に伴い、性能評定番号を新規に取得。図面・強度計算書・性能評定書を刷新致しました

■切替方法

2023 年 8 月から順次切替。

TECHNOFLEX

